

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY****INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

„REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MĚSTĚ ZÁSMUKY“

Identifikace zadavatele:

Zadavatel:	Město Zásmuky
Sídlo:	Komenského 133, 281 44, Zásmuky
IČ:	00235954
Jednající:	Ing. Jiří Pechar – starosta města
Telefon:	321 796 397

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, město Zásmuky, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v zodpovězení otázek, jež byly vzneseny uchazeči. Tyto informace zadavatel poskytuje všem uchazečům a zveřejňuje je na profilu zadavatele.

Dotaz číslo č. 1:

Dotaz č. 1

Při kontrole PD a výkazu výměr jsme zjistili nesrovnalosti týkající se položky č. 25 – kód 565156121 - Beton asphalt. ABH (ACLP16) podkladní vrstva tř. 1 nad 3 m, 5 cm v množství 3496,6 m³. Domníváme se, že je zde chybně uvedena měrná jednotka - m³, popřípadě množství.

Odpověď na dotaz číslo č. 1:

POLOŽKA Č. 25 - MĚRNÁ JEDNOTKA JE m² (METR ČTVERECNÍ)

Dotaz číslo č. 2:

Dotaz č. 2

Při kontrole PD a výkazu výměr jsme zjistili nesrovnalosti týkající se položky č. 25 – kód 565156121 - Beton asphalt. ABH (ACLP16) podkladní vrstva tř. 1 nad 3 m, 5 cm. Není jasné jaký druh směsi zadavatel požaduje, jestli ACL 16 nebo ACP 16. Jaký druh směsi má tedy uchazeč nacenit?

Odpověď na dotaz číslo č. 2:

POLOŽKA Č. 25 - DRUH SMĚSI JE ACP 16

Dotaz číslo č. 3:Dotaz č.3

Dle Výzvy k podání nabídek požaduje zadavatel provádění zakázky s vyloučením subdodavatelů. Domníváme se, že uvedený požadavek je diskriminační.

Odpověď na dotaz číslo č. 3:

Jedná se o zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 5 a 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a navíc v souladu s ROP Střední Čechy. Tímto dodatkem upravujeme bod 9. výzvy:

9. Informace o zadávacím řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smluvní vztah na finanční plnění pouze v případě, že dotace bude poskytnuta a nebude v rozporu s podmínkami dalších dotačních titulů.

Zadávací dokumentace je k vyzvednutí, po dohodě, na adrese zadavatele za 3 000,- Kč na nutné náklady.

Dotaz číslo č. 4:

Položky č. 9 a 10 mají stejné množství, ale rozdílnou jednotku. Žádám o opravu.

9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 864,700
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 864,700

Odpověď na dotaz číslo č. 4:

V RÁMCI OCENĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR PROVEĎTE TUTO OPRAVU POLOŽKY Č. 10:
POLOŽKA Č. 10 - JEDNOTKA JE t (TUNA) , MNOŽSTVÍ CELKEM = **3.075,6** (TŘI TISÍCE SEDMDESÁT PĚT)

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 864,700	0	0	0
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 075,6	0	0	0

V Zásmukách dne 28.5.2014

MĚSTO ZÁSMUKY
KOMENSKÉHO NÁM. 133
281 44 ZÁSMUKY
IČO 00 235 954

JUDr. Jindřiška Václavů
místostarostka Města Zásmuky